



KEILA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Keila

30. august 2012 nr 238

Projekteerimistingimuste määramine Keilas Piiri tänav 14 kinnistu elektrivarustuse projekti koostamiseks

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Ehitusseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 alusel ning juhindudes Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010. a määruse nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ § 17 lõigetest 1, 4, 7 ja 8 ja arvestades 24.08.2012 Eesti Energia Võrguehitus AS poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlust:

1. Määrata projekteerimistingimused „**Kaabelliini ja liitumiskilbi ehitamine Keilas, Piiri tänav 14 kinnistu elektrivarustuseks**“ projekti koostamiseks:

1) Piiri tänav 14 kinnistu elektrivarustuse projektiga lahendatakse:

- „Leivatehase“ alajaamast uue 0,4 kV kaabelliini ehitamine Piiri tänav 14 kinnistu piirini

- Piiri tänav 14 kinnistu piirile, projekteeritava kaabelliini toitele, liitumiskilbi ehitamine koos kahetariifse arvestussüsteemi ja 3x25 A peakaitsmega

2) Projekteerimise aluseks on „Keila linna ehitusmäärus“, Elektrilevi OÜ projekteerimisülesanne nr. 18294, asendiskeem ja joonis Piiri tänav 14 rajatavast Neste Automaattanklast.

3) Projekt kooskõlastada projekteeritavasse piirkonda jäävate kommunikatsioonide valdajatega.

4) Projekt esitada köidetult (formaadis A4) vähemalt kahes eksemplaris kinnitamiseks ja ehitusloa taotlemiseks Keila Linnavalitsusele.

2. Projekteerimistingimused kehtivad üks aasta väljaandmisest.

3. Projekteerimistingimused avalikustada Keila linna veebilehel ja sellekohane info Keila Lehes.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

5. Ehitusinsener Taidus Aave'l teha korraldus taotlejale teatavaks.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tanel Mõistus
Linnapea

Marju Vipper
Õigusnõunik linnasekretäri
ülesannetes