



KEILA LINNAVALITSUS

Keila

KORRALDUS

12. oktoober 2011 nr 288

**Projekteerimistingimuste määramine
projekti „Keila linna soojustrassi
rekonstrueerimine alates Kalda tn 7 kuni
Kalda tn 6;8, Tiiru tn 4;8;10 ja Tuula tee
3“ koostamiseks**

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Ehitusseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 alusel ning juhitudes Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ § 17 lõigetest 1, 4, 7 ja arvestades 06.09.2011 AS Eraküte Keila poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlust:

1. Määrata projekteerimistingimused projekti „**Keila linna soojustrassi rekonstrueerimine alates Kalda tn 7 kuni Kalda tn 6;8, Tiiru tn 4;8;10 ja Tuula tee 3**“ koostamiseks:

1.1 Keila soojustrassi rekonstrueerimise projektiga lahendatakse vana torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga (ca 360m ulatuses) uuele liivalusele, torustiku survestamine ja läbipesu, lahtikaevatud osa tagasitaitmine koos haljastuse ja asfaldi taastamisega;

1.2 projekteerimise aluseks on projekteerimistingimustele lisatud asendi plaan ja Keila linna ehitusmäärus;

1.3 Tiiru tänava kaevejälje taastamisel katta asfaldiga kaevejälje tänava laiuselt kui ehitusloa ja kaeveloa väljastamisel ei lepita kokku teisiti (Tiiru tn on kaetud värskes asfaldiga 2011 aastal);

1.4 projekt kooskõlastada projekteeritavasse piirkonda jäävate kommunikatsioonide valdajatega;

1.5 projekt esitada köidetult (formaadis A4) vähemalt kahes eksemplaris kinnitamiseks ja ehitusloa taotlemiseks Keila Linnavalitsusele.


2. Projekteerimistingimused kehtivad üks aasta väljaandmisest.

3. Ehitusinsener Taidus Aave`l teha korraldus taotlejale teatavaks.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Tanel Moistus
Linnapea


Maris Mäger
Linnasekretär