



KEILA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Keila

2. veebruar 2012 nr 41

**Projekteerimistingimuste määramine
projekti „Keilas, Linnuse tänav 1
elektrivarustuse ümberühendamine ja
Tuula tee reoveepumpla liitumiskilbi
paigaldus“ koostamiseks**

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Ehitusseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 alusel ning juhindudes Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010. a määruse nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ § 17 lõigetest 1, 4, 7 ja 8 ja arvestades 19.01.2012 Silvander OÜ poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlust:

1. Määrata projekteerimistingimused projekti „**Keila linnas, Linnuse tänav 1 elektrivarustuse ümberühendamine ja Tuula tee reoveepumpla liitumiskilbi paigaldus**“ koostamiseks:

1) Projektiga lahendatakse:

- 0,4 kV kaabelliini ehitamine Muuseumi alajaamast Linnuse tänav 1 krundini
- Linnuse tänav 1 krundi piirile jaotus-liitumiskilbi ehitamine, liitumispunkti kaitsmega 3x100A
- liitumiskilbi ühendamine olemasoleva tarbija Linnuse tänav 1 toitekaabliga
- Jõe-2 alajaama 0,4 kV kaabelliini lahtiühendamine alajaamast ja sama kaabli teise otsa ühendamine projekteeritavasse jaotuskilpi
- sama 0,4 kV kaabelliini toitel oleva liituva reoveepumpla liitumiskilbi (kahetariifse arvestussüsteemi ja liitumispunkti kaitsmega 3x10A) ehitamine

Muuseumi alajaama 0,4 kV fiidri F-2 õhuliini AMKA-70 asendamine AMKA-120-ga (tulenevalt arvutustest lähtuva vajadusega)

2) Projekteerimise aluseks on „Keila linna ehitusmäärus“, Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ projekteerimisülesanne nr. 17266 ja asendiskeem.

3) Projekt kooskõlastada projekteeritavasse piirkonda jäävate kommunikatsioonide ja kinnistute valdajatega.

4) Projekt esitada köidetult (formaadis A4) vähemalt kahes eksemplaris kinnitamiseks ja ehitusloa taotlemiseks Keila Linnavalitsusele.


2. Projekteerimistingimused kehtivad üks aasta väljaandmisest.

3. Projekteerimistingimused avalikustada Keila linna veebilehel ja sellekohane info Keila Lehes.


4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

5. Ehitusinsener Taidus Aave`l teha korraldus taotlejale teatavaks.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.



Tanel Mõistus
Linnapea



Marju Vipper
Õigusnõunik linnasekretäri
ülesannetes