



KEILA LINNAVALITSUS

Keila


KORRALDUS

12. oktoober 2011 nr 289

**Projekteerimistingimuste määramine
projekti „Keila linna soojustrassi
rekonstrueerimine alates Niidu tn 3
kaevust kuni Niidu tn 5; Luha 7 ja 13“
koostamiseks**

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, Ehitusseaduse § 19 lõike 1 punkti 2 ja lõike 3 alusel ning juhindudes Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 „Keila linna ehitusmäärus“ § 17 lõigetest 1, 4, 7 ja arvestades 06.09.2011 AS Eraküte Keila poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlust:

1. Määrata projekteerimistingimused projekti „**Keila linna soojustrassi rekonstrueerimine alates Niidu tn 3 kaevust kuni Niidu tn 5; Luha 7 ja 13**“ koostamiseks:
 - 1.1 Keila soojustrassi rekonstrueerimise projektiga lahendatakse vana torustiku asendamine eelisoleeritud torustikuga (ca 425 m ulatuses) uuele liivalusele, torustiku survestamine ja läbipesu, lahtikaevatud osa tagasitaitmine koos haljastuse ja asfaldi taastamisega;
 - 1.2 projekteerimise aluseks on projekteerimistingimustele lisatud asendiplaan ja Keila linna ehitusmäärus;
 - 1.3 Tiiru tänava kaevejälje taastamisel asfaldiga lepitakse asfalteerimise maht kokku ehitusloa ja kaeveloa väljastamisel Keila Linnavalitsuse poolt (Niidu tn on kaetud värske asfaldiga 2011 aastal);
 - 1.3 projekt kooskõlastada projekteeritavasse piirkonda jäävate kommunikatsioonide valdajatega;
 - 1.4 projekt esitada köidetult (formaadis A4) vähemalt kahes eksemplaris kinnitamiseks ja ehitusloa taotlemiseks Keila Linnavalitsusele.
2. Projekteerimistingimused kehtivad üks aasta väljaandmisest.
3. Ehitusinsener Taidus Aave'l teha korraldus taotlejale teatavaks.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.


Tanel Mõistus
Linnapea


Maris Mäger
Linnasekretär